


LAMPIRAN 1. Diagram P-h Refrigeran R-134a



LAMPIRAN 2. Tabel Persamaan Regresi Termokopel

Termokopel ke-	Persamaan Regresi	Termokopel ke-	Persamaan Regresi
T ₁	$y = 0.9787x + 0.3965$	T ₁₁	$y = 0.9726x + 0.7888$
T ₂	$y = 0.9733x + 0.5087$	T ₁₂	$y = 0.9709x + 0.773$
T ₃	$y = 0.9718x + 0.5279$	T ₁₃	$y = 0.9804x + 0.7632$
T ₄	$y = 0.9717x + 0.4745$	T ₁₄	$y = 0.9756x + 0.9866$
T ₅	$y = 0.9848x - 0.3787$	T ₁₅	$y = 0.9732x + 0.9362$
T ₆	$y = 0.9824x - 0.3608$	T ₁₆	$y = 0.9722x + 0.8744$
T ₇	$y = 0.9976x - 0.6447$	T ₁₇	$y = 0.9797x - 0.0533$
T ₈	$y = 0.9843x - 0.4043$	T ₁₈	$y = 0.9754x + 0.0219$
T ₉	$y = 0.9783x + 0.6538$	T ₁₉	$y = 0.9755x - 0.0445$
T ₁₀	$y = 0.9722x + 0.8294$	T ₂₀	$y = 0.9748x - 0.0637$

Keterangan:

- T₁ = Temperatur aliran refrigerant pada sisi masuk seksi uji
 T_{2, 3, 4} = Temperatur dinding pada sisi masuk seksi uji
 T₅ = Temperatur udara sebelum masuk seksi uji
 T₆ = Temperatur udara setelah masuk seksi uji
 T₇ = Temperatur aliran sisi hisap kompresor
 T₈ = Temperatur aliran sisi tekan kompresor
 T₉ = Temperatur aliran refrigerant pada sisi keluar seksi uji

T _{10, 11, 12}	= Temperatur dinding pada sisi keluar seksi uji
T ₁₃	= Temperatur aliran masuk katup ekspansi
T ₁₄	= Temperatur aliran keluar katup ekspansi
T ₁₅	= Temperatur aliran air keluar evaporator
T ₁₆	= Temperatur aliran air masuk evaporator
T ₁₇	= Temperatur aliran air keluar kondensor
T ₁₈	= Temperatur aliran air masuk kondensor
T ₁₉	= Temperatur air pada tangki campur
T ₂₀	= Temperatur air pada tangki utama

Indeks x adalah temperatur yang terbaca pada *termoreader*, temperatur yang terbaca tersebut disubstitusikan ke persamaan regresi pada masing-masing temperatur untuk mendapatkan temperatur hasil kalibrasi. Temperatur hasil kalibrasi diberi indeks y.

LANJUTAN LAMPIRAN 2. Tabel Kalibrasi Termokopel

No	T Standard (°C)	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	T ₈	T ₉	T ₁₀	T ₁₁	T ₁₂	T ₁₃	T ₁₄	T ₁₅	T ₁₆	T ₁₇	T ₁₈	T ₁₉	T ₂₀
1	6	6	5.8	5.8	5.8	6.7	6.7	6.8	6.7	5.8	5.5	5.5	5.5	5.6	5.3	5.3	5.4	6.2	6.4	6.7	6.3
2	10	9.9	9.8	9.8	10	10.7	10.6	10.7	10.7	9.6	9.5	9.6	9.7	9.3	9.3	9.5	9.5	10.3	10.4	10.4	10.4
3	12	12.1	12	12	12.1	12.7	12.7	12.9	12.8	11.7	11.6	11.6	11.7	11.5	11.4	11.5	11.6	12.5	12.5	12.5	12.6
4	15	15.2	15.2	15.2	15.2	15.9	15.9	15.9	15.9	14.8	14.8	14.9	14.9	14.7	14.5	14.7	14.7	15.6	15.6	15.7	15.7
5	17	17	17	17	17.1	17.8	17.7	17.8	17.8	16.7	16.7	16.7	16.8	16.7	16.4	16.6	16.6	17.5	17.5	17.6	17.6
7	20	20.1	20	20.1	20.1	20.7	20.7	20.8	20.8	19.8	19.7	19.8	19.9	19.6	19.5	19.6	19.6	20.5	20.5	20.5	20.6
8	22	22.2	22.2	22.2	22.3	22.8	22.8	22.9	23	21.8	21.9	21.9	22	21.7	21.7	21.8	21.8	22.6	22.6	22.6	22.7
9	25	25	25.1	25.1	25.2	25.7	25.8	25.8	25.8	24.7	24.8	24.8	24.9	24.6	24.6	24.7	24.7	25.5	25.5	25.6	25.6
10	27	26.9	26.9	26.9	27	27.5	27.5	27.6	26.5	26.6	26.7	26.7	26.4	26.4	26.4	26.5	26.5	27.2	27.3	27.4	27.4
11	29	29	29.1	29.1	29.2	29.7	29.7	29.5	29.8	28.7	28.8	28.9	28.9	28.6	28.6	28.7	28.7	29.4	29.5	29.5	29.6
12	31	31.2	31.3	31.4	31.4	31.9	31.9	31.8	31.9	31	31	31.1	31.3	30.8	30.7	30.9	31	31.7	31.7	31.8	31.8
13	33	33.5	33.8	33.7	33.8	34.3	34.1	33.5	34.5	33.2	33.4	33.4	33.4	33.3	33	33.1	34.4	34	33.9	34	34
14	36	36.2	36.3	36.3	36.4	36.7	36.8	36.6	36.8	35.9	36.6	36.1	36.1	35.8	35.8	35.9	36	36.6	36.8	36.8	36.8
15	39	39.2	39.3	39.4	39.4	39.6	39.8	39.6	39.8	38.9	39	39	39.2	38.9	38.8	38.9	38.9	39.6	39.7	39.8	39.8
16	41	41.2	41.4	41.5	41.6	41.8	41.9	41.6	41.9	41.1	41.2	41.2	41.3	40.9	40.9	41.1	41.1	41.8	41.9	41.9	42
17	44	44.3	44.4	44.5	44.5	44.8	44.9	44.5	44.9	44.1	44.2	44.2	44.3	43.9	43.9	44.1	44.1	44.8	44.9	44.9	45
19	48	48.3	48.5	48.5	48.6	48.8	48.8	48.5	48.9	48	48.2	48.2	48.2	47.9	47.9	48	48.1	48.7	48.8	48.9	49
20	51	51.5	51.7	51.7	51.8	51.9	52	51.7	52.1	51.3	51.4	51.5	51.6	51.1	51.1	51.4	51.4	51.9	52.1	52.1	52.2
21	53	53.7	53.9	54	54	54.1	54.1	53.6	54.2	53.5	53.7	53.8	53.8	53.3	53.3	53.6	53.7	54.3	54.3	54.5	54.5
22	56	56.5	56.7	56.8	56.8	56.9	57	56.6	57	56.3	56.4	56.5	56.6	56	56.1	56.4	56.4	56.9	57.1	57.2	57.2
23	59	60	60.4	60.5	60.7	60.6	60.8	59.9	60.4	59.8	60.2	60.3	60.4	59.6	59.6	60.1	60.1	60.5	60.8	60.8	61
24	61	61.8	61.9	61.9	62.2	62.2	62.2	61.7	62.5	61.4	61.7	61.6	61.8	61.2	61.4	61.5	61.6	62.2	62.4	62.5	62.3
25	64	65.1	65.1	65.4	65.4	65.4	65.5	64.9	65.8	64.8	64.7	64.6	65.1	64.6	64.7	64.5	64.9	65.5	65.6	65.6	65.8
26	67	67.9	67.9	68.2	68	68.1	68.3	67.8	68.5	67.7	67.6	67.7	68	67.4	67.5	67.3	67.5	68.2	68.3	68.4	68.5
27	69	70.5	70.8	70.8	70.6	70.7	71	70.3	70.8	70.3	70.3	70.4	70.6	70	70.1	70.2	70.4	70.8	71.1	71.1	71.2
28	71	72.6	72.9	72.9	73.1	73.1	73.3	72.2	72.8	72.4	72.7	72.7	72.7	71.8	72.1	72.5	72.5	72.7	73.2	73.2	73.3
29	73	74.8	75	75	75.3	75.1	75.1	74.3	74.8	74.6	74.8	74.8	74.8	74.2	74.1	74.6	74.6	74.9	75.2	75.3	75.2

LAMPIRAN 3. Kalibrasi Orifice

Percobaan	\dot{V}_{air}	\dot{V}_{air}	Pembacaan Manometer			ΔP (N/m ²)	v_1 (orifice) (m/s)	Re	$\dot{V}_{air,ideal}$ (m ³ /dt)	$\dot{V}_{air,actual}$ (m ³ /s)	Koefisien Curah (C)
	(LPM)	(m ³ /s)	Zkiri	Zkanan	ΔZ						
			(cm)	(cm)	(cm)						
1	0	0	74,5	74,5	0	0	0	0	0	0	0
2	1	$1,66667 \times 10^{-5}$	82,3	66,7	15,6	20.812,9	0,131568	1,671	$2,02752 \times 10^{-5}$	$1,66667 \times 10^{-5}$	0,82202
3	1,2	0,00002	86,4	62,6	23,8	31.753	0,157882	2,005	$2,50433 \times 10^{-5}$	0,00002	0,79862
4	1,4	$2,33333 \times 10^{-5}$	91	58	33	44.027,3	0,184196	2,339	$2,9489 \times 10^{-5}$	$2,33333 \times 10^{-5}$	0,79126
5	1,6	$2,66667 \times 10^{-5}$	97	52	45	60.037,2	0,210509	2,673	$3,44357 \times 10^{-5}$	$2,66667 \times 10^{-5}$	0,77439
6	1,8	0,00003	104	45	59	78.715,4	0,236823	3,008	$3,94302 \times 10^{-5}$	0,00003	0,76084
7	2	$3,33333 \times 10^{-5}$	107	42	65	86.720,4	0,263137	3,342	$4,13865 \times 10^{-5}$	$3,33333 \times 10^{-5}$	0,80541

Keterangan:

\dot{V}_{air} = Debit air masuk saluran (m³/s)
 ΔZ = Beda tinggi air raksa (cm)
 ΔP = Beda tekanan sisi masuk dan keluar orifice (N/m²)/(Pa)
 v_1 = Kecepatan alir air masuk saluran (m/s)
 $\dot{V}_{air, ideal}$ = Debit air masuk ideal (m³/s)
 $\dot{V}_{air, aktual}$ = Debit air masuk aktual (m³/s)
 Re = Angka Reynolds
 C = Koefisien curah

Diameter pipa tembaga, D_1 = 0,0127 m
 Diameter lubang orifice, D_2 = 0,002 m
 Luas penampang aliran, A_1 = 0,00013 m²
 Luas penampang lubang orifice, A_2 = 0,00013 m²
 Viskositas dinamik air, μ_{air} = 0,001 N.s/m²
 Massa jenis air, ρ_{air} = 1.000 kg/m³

LAMPIRAN 4. Perhitungan laju aliran massa refrigeran (\dot{m}_r)

Frek. Inverter (Hz)	Debit Air Evap. (LPM)	$\Delta h_{\text{Air Raksa}}$ (cm)	ΔP (Pa)	Re	C	ρ_{R-134a} (kg/m ³)	\dot{V}_{ideal} (m ³ /s)	\dot{V}_{aktual} (m ³ /s)	\dot{m}_r (kg/s)	\dot{m}_r (g/s)
16	1	4	5336,64	6827,49	0,847354035	1169	$9,49566 \times 10^{-6}$	$8,04619 \times 10^{-6}$	0,009405991	9,405991403
	1,2	4,5	6003,72	6908,97	0,846088309	1168	$1,0076 \times 10^{-5}$	$8,52517 \times 10^{-6}$	0,009957396	9,9573964
	1,4	4,5	6003,72	6908,97	0,846088309	1167	$1,00803 \times 10^{-5}$	$8,52882 \times 10^{-6}$	0,009953133	9,953132903
	1,6	4,8	6403,96	6957,86	0,845336915	1166	$1,04153 \times 10^{-5}$	$8,80448 \times 10^{-6}$	0,010266021	10,2660211
	1,8	4,8	6403,96	6957,86	0,845336915	1166	$1,04153 \times 10^{-5}$	$8,80448 \times 10^{-6}$	0,010266021	10,2660211
	2	4,8	6403,96	6957,86	0,845336915	1165	$1,04198 \times 10^{-5}$	$8,80826 \times 10^{-6}$	0,010261618	10,26161792
18	1	4,5	6003,72	6908,97	0,846088309	1164	$1,00933 \times 10^{-5}$	$8,5398 \times 10^{-6}$	0,009940331	9,94033144
	1,2	4,6	6137,13	6925,27	0,845837181	1163	$1,02092 \times 10^{-5}$	$8,63532 \times 10^{-6}$	0,010042873	10,04287296
	1,4	4,8	6403,96	6957,86	0,845336915	1162	$1,04333 \times 10^{-5}$	$8,81962 \times 10^{-6}$	0,010248397	10,24839702
	1,6	5	6670,80	6990,46	0,84483928	1162	$1,06484 \times 10^{-5}$	$8,99619 \times 10^{-6}$	0,010453569	10,45356896
	1,8	5,2	6937,63	7023,05	0,844344252	1161	$1,0864 \times 10^{-5}$	$9,17292 \times 10^{-6}$	0,010649758	10,64975844
	2	5,5	7337,88	7071,94	0,843606539	1161	$1,11729 \times 10^{-5}$	$9,42557 \times 10^{-6}$	0,010943086	10,9430861
20	1	4,3	5736,88	6876,38	0,846592572	1160	$9,88343 \times 10^{-5}$	$8,36724 \times 10^{-6}$	0,009705996	9,705995829
	1,2	5,4	7204,46	7055,64	0,843851804	1160	$1,10757 \times 10^{-5}$	$9,34623 \times 10^{-6}$	0,010841628	10,84162751
	1,4	5,5	7337,88	7071,94	0,843606539	1159	$1,11826 \times 10^{-5}$	$9,4337 \times 10^{-6}$	0,010933656	10,93365647
	1,6	5,5	7337,88	7071,94	0,843606539	1158	$1,11874 \times 10^{-5}$	$9,43777 \times 10^{-6}$	0,010928939	10,9289386
	1,8	5,7	7604,71	7104,53	0,843117914	1157	$1,13939 \times 10^{-5}$	$9,60642 \times 10^{-6}$	0,011114626	11,11462587
	2	6,5	8672,04	7234,91	0,841188346	1156	$1,21725 \times 10^{-5}$	$1,02394 \times 10^{-5}$	0,011836717	11,83671707
22	1	6,1	8138,37	7169,72	0,842148191	1156	$1,1792 \times 10^{-5}$	$9,93063 \times 10^{-6}$	0,011479812	11,47981208
	1,2	6,2	8271,79	7186,02	0,841907311	1156	$1,18883 \times 10^{-5}$	$1,00088 \times 10^{-5}$	0,011570216	11,57021601
	1,4	6,5	8672,04	7234,91	0,841188346	1155	$1,21778 \times 10^{-5}$	$1,02438 \times 10^{-5}$	0,011831596	11,83159628

Lanjutan LAMPIRAN 4. Perhitungan laju aliran massa refrigeran (\dot{m}_r)

Frek. Inverter (Hz)	Debit Air Evap. (LPM)	$\Delta h_{\text{Air Raksa}}$ (cm)	ΔP (Pa)	Re	C	ρ_{R-134a} (kg/m ³)	\dot{V}_{ideal} (m ³ /s)	\dot{V}_{aktual} (m ³ /s)	\dot{m}_r (kg/s)	\dot{m}_r (g/s)
22	1,6	6,5	8672,04	7234,91	0,841188346	1155	$1,21778 \times 10^{-5}$	$1,02438 \times 10^{-5}$	0,011831596	11,83159628
	1,8	6,5	8672,04	7234,91	0,841188346	1155	$1,21778 \times 10^{-5}$	$1,02438 \times 10^{-5}$	0,011831596	11,83159628
	2	7	9339,12	7316,39	0,840002143	1154	$1,2643 \times 10^{-5}$	$1,06201 \times 10^{-5}$	0,012255605	12,25560465
24	1	7,5	10006,20	7397,87	0,838830723	1154	$1,30867 \times 10^{-5}$	$1,09775 \times 10^{-5}$	0,012668065	12,66806517
	1,2	7,5	10006,20	7397,87	0,838830723	1153	$1,30924 \times 10^{-5}$	$1,09823 \times 10^{-5}$	0,012662575	12,66257522
	1,4	7,5	10006,20	7397,87	0,838830723	1153	$1,30924 \times 10^{-5}$	$1,09823 \times 10^{-5}$	0,012662575	12,66257522
	1,6	7,5	10006,20	7397,87	0,838830723	1152	$1,30981 \times 10^{-5}$	$1,09871 \times 10^{-5}$	0,012657083	12,65708288
	1,8	7,5	10006,20	7397,87	0,838830723	1152	$1,30981 \times 10^{-5}$	$1,09871 \times 10^{-5}$	0,012657083	12,65708288
	2	8,25	11006,82	7520,10	0,837100561	1152	$1,37374 \times 10^{-5}$	$1,14995 \times 10^{-5}$	0,01324748	13,24747996

Keterangan:

 $\Delta h_{\text{air raksa}}$ = Selisih tinggi air raksa pada manometer sisi masuk dan keluar (cm) ΔP = Beda tekanan pada sisi masuk dan keluar orifice (Pa)

Re = Angka Reynolds

C = Koefisien curah

 ρ_{R-134a} = Massa jenis refrigeran (kg/m³) \dot{V}_{ideal} = Kecepatan aliran refrigeran ideal (m³/s) \dot{V}_{aktual} = Kecepatan aliran refrigeran aktual (m³/s) \dot{m}_r = Laju aliran massa refrigeran (kg/s)/(g/s)

LAMPIRAN 5. Data Kualitas Uap Refrigeran Setelah Keluar Katup Ekspansi

Perhitungan Kualitas					
$P_{in,exp}$	P_{eva}	h_f	h_{fg}	h_4	x
1,134214	0,5033435	221,4	414,4	250,5	0,070222
1,134214	0,5033435	221,4	414,4	250,7	0,0707046
1,134214	0,5067908	221,5	414,5	250,9	0,0709288
1,2031616	0,5136856	221,9	414,9	251,6	0,0715835
1,2031616	0,5274751	222,1	414,1	251,7	0,0714803
1,21005636	0,5309225	222,2	414,2	252,3	0,0726702
1,21695112	0,5033435	221,4	414,4	252,6	0,0752896
1,22384588	0,5033435	221,4	414,4	253	0,0762548
1,2721092	0,5067908	221,5	414,5	253,5	0,0772014
1,2721092	0,5067908	221,5	414,5	253,8	0,0779252
1,2721092	0,5136856	221,9	414,9	254,1	0,0776091
1,3410568	0,5205804	222	414	254,5	0,0785024
1,4100044	0,4998961	221,4	414,4	255,5	0,0822876
1,4100044	0,5067908	221,5	414,5	255,6	0,0822678
1,4100044	0,5067908	221,5	414,5	255,7	0,082509
1,42379392	0,5205804	222	414	256	0,0821256
1,4444782	0,5309225	222,2	414,2	256,5	0,0828102
1,478952	0,5378173	222,4	414,4	257	0,0834942
1,5134258	0,5136856	221,9	414,9	258	0,0870089
1,5134258	0,5205804	222	414	258,3	0,0876812
1,5478996	0,5205804	222	414	258,5	0,0881643
1,5478996	0,5309225	222,2	414,2	258,6	0,0878803
1,5823734	0,5378173	222,4	414,4	258,9	0,0880792
1,6168472	0,5481594	222,6	414,6	259	0,0877955
1,6857948	0,5343699	222,3	414,3	258,8	0,0881004
1,651321	0,5343699	222,3	414,3	259	0,0885832
1,6857948	0,544712	222,5	414,5	259,5	0,0892642
1,6857948	0,5481594	222,6	414,6	260,2	0,0906898
1,7547424	0,5585015	222,8	414,8	260,5	0,0908872
1,7547424	0,5688437	223	415	261	0,0915663

Keterangan:

$P_{in,exp}$ = Tekanan masuk katup ekspansi (MPa)

P_{eva} = Tekanan evaporasi pada sisi keluar katup ekspansi (MPa)

h_f = Entalpi cair jenuh pada tekanan masuk katup ekspansi (kJ/kg)

h_{fg} = Entalpi yang dibutuhkan untuk mengubah refrigeran dari cair jenuh menjadi uap jenuh (kJ/kg)

h_4 = Entalpi pada titik keluar katup ekspansi (kJ/kg)